

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Warecka 15

REGON 016415409 NIP 123-09-17-286

Tel.: (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10

e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl

Warszawa, dn.14 lipca 2010 r.

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, że w dniu 12.07.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w dwóch budynkach SPZZOZ w Konstancinie Jeziornej”.

Zamawiający wyjaśnia następująco:

Pytanie:

W przedmiarach dla obu budynków z robót budowlanych są tylko przekucia i zamurowanie przebić, jak uwzględnić pozostałe roboty budowlane takie jak zatynkowanie powstałych po demontażu bruzd pod rurami i grzejnikami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Wszystkie niezbędne roboty należy zawrzeć w cenie oferty.

Pytanie:

W poz. 33 występuje kocioł gazowy dwufunkcyjny, czy instalacja wody zimnej, ciepłej i gazu jest doprowadzona do kotła ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję iż gaz jest doprowadzony do kotła natomiast ciepła woda rzutkowa i zimna woda są w odległości około 2 metrów. Zgodnie ze STWIOR należy przewidzieć podłączenie w/w instalacji do kotłów. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.4 „Zakres robót objętych ST” w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – należy przewidzieć wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy, instalacji c.o., instalacji spalinowej, instalacji wod –kan oraz elektrycznej.

Pytanie:

W poz. 34 występuje kocioł gazowy kondensacyjny 25 kW, jest to tylko kocioł do centralnego ogrzewania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kocioł wymieniony w poz. 34 jest tylko do centralnego ogrzewania.

Pytanie:

Czy w pobliżu kotłów jest doprowadzony oddzielny obwód elektryczny ?

Odpowiedź:

W pobliżu kotłów nie ma oddzielnego obwodu elektrycznego. Należy przewidzieć wykonanie takiego obwodu. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1.4 „Zakres robót objętych ST” w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – należy przewidzieć wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy, instalacji c.o., instalacji spalinowej, instalacji wod –kan oraz elektrycznej.

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie instalacji z rur miedzianych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji z rur miedzianych pod warunkiem że instalacja będzie spełniała funkcję i przeznaczenie zawarte w SIWZ.

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie Jazdowie

Tomasz Bakuła